



高圧パッケージ収納盤向けカメラ画像オプション機器と配線のイメージ


ご参考図



TypeE




TypeC



TypeD

- ・ 後付け用オプションでは必要な機器のみの送付となります。
- ・ **橙色枠**で囲ったカメラ表示用機器を、左図を参考に配置してください。
- ・ ネットワークハブがない構成の場合は、ZERO ⇄ 後付け LAN 用 SPD 間を LAN ケーブルで接続します。
- ・ 既に計測でネットワークハブを使用している場合は、ネットワークハブは送付されません。送付の LAN ケーブルは、ネットワークハブ ⇄ 後付け LAN 用 SPD 間に使用してください。

LAN 用 SPD は必ず鉄製の DIN レールに取り付けてください。



カメラ機器用ボックス

